

**Отчеты об исполнении предписаний органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
в отношении МБОУ «Кваркенская СОШ»**

№	Наименование контрольно-надзорного органа, проводившего проверку	Дата	Проверки (плано-вые, внеплан.)	Выявленные нарушения	Назначенное наказание/ сумма штрафных санкций (руб.)	Сроки устранения нарушений	Отметка о выполнении
1.	УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Северо-Восточный территориальный отдел	13.04.12 г.	Плановая	<p>1. Санитарные узлы не обеспечены достаточным количеством умывальных раковин.</p> <p>2. В санитарных узлах не обеспечено наличие педальных вёдер, держателей для туалетной бумаги, туалетной бумаги.</p> <p>3. В помещениях начальных классов не установлены умывальные раковины с подводом централизованной системы водоснабжения и отводом сточных вод в местный выгреб.</p> <p>4. В санитарном узле для мальчиков не проведён ремонт стен.</p> <p>5. В учебных кабинетах 3^а, 3^б классов не обеспечено соответствие учебной мебели росту учащихся.</p> <p>6. Не оборудовано ограждение отопительных приборов в учебных классах материалами, безвредными для здоровья детей.</p> <p>7. Не все учебные помещения и кабинеты оборудованы бытовыми термометрами.</p> <p>8. В кабинете информатики люминесцентные лампы расположены не параллельно светонесущей стене.</p> <p>9. Не во всех классных журналах оформлены листы здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели.</p>	3500 руб.	До 01.08.	Выполнено, кроме п. 11

				<p>10. В здании начальной школы не обеспечено наличие сигнальной маркировки уборочного инвентаря для санитарных узлов, не выделено отдельное место хранения.</p> <p>11. Не установлены в кабинете информатики подъёмно-поворотные стулья, регулируемые по высоте и углам наклона.</p>			
2.	УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Северо-Восточный территориальный отдел	08.02.13 г.	Внеплановая документальная	<p>1. Не укомплектованы рабочие места подъёмно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона спинки креслами в кабинете информатики.</p> <p>2. Не установлены в помещениях начальных классов умывальные раковины с подводом централизованной системы водоснабжения и отводом сточных вод в местный выгреб.</p> <p>3. В кабинете домоводства не установлены умывальные раковины с подводкой воды, двухгнездовая моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды отводом сточных вод в местный выгреб.</p>	-	До 01.08.	Выполнено
3.	ОНД по Кваркенскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области	15.05.13 г.	Внеплановая	<p>1. Обеспечить эвакуационное освещение на лестничной клетке.</p> <p>2. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.</p> <p>3. Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление, обеспечена доступность подъезда пожарной техники.</p> <p>4. Заделать раствором места пересечения инженерных коммуникаций с ограждающими конструкциями.</p>	6000 руб.	До 01.09.13 г.	Выполнено

				5.Отштукатурить косауры лестничных клеток и маршей по сетке рабицы.			
4.	Трест «Гаймежрайгаз»	10.06.13.г.	Внепано вая	1. Дополнить стенд с наглядной информацией. 2. Сдать сигнализаторы загазованности в Кваркенскую КЭС на проверку.	-	В течение месяца	Выполнено
5.	Ясненский МРО УФСКН РФ по Оренбургской области	23.09.13 г.	Внепано вая	1.Сейф с прекурсорами не опечатан. 2.Журнал учета прекурсоров ведется по неустановленной форме. 3.Перманганат калия хранится в незапирающемся шкафу.	-	В течение месяца	Выполнено

30.12.2013 г.

Директор школы:

/О.В. Фомина/